

北川禹泉文旅集团有限公司

关于维护巴拿恰公用地下水管管网 探漏服务询价公告

北川禹泉文旅集团有限公司（以下简称“禹泉文旅集团”）拟对维护巴拿恰公用地下水管管网探漏服务进行询价，现将有关事项公告如下：

一、项目简介

1、项目名称：维护巴拿恰公用地下水管管网探漏服务。

二、询价内容

序号	项目名称	项目内容	金额
1	维护巴拿恰公用地下水管管网探漏服务	对巴拿恰 A. B. C 区地下水管管网开展探漏服务，长约 800 米。宽约 120 米。 1、 探测查明甲方供水和消防管道的漏水状况。 2、探测到漏水点，需精确定位。漏水点精度要求：准确率 $\geq 90\%$ ，定位精度 $\leq \pm (1.0m + \text{管道埋深 } m/2)$ 。 3、探漏作业完成后十天内，乙方汇编出探漏报告并交予甲方，报告内容包含：供水管网探漏普查现场查勘记录表；供水管网漏点现场确认单及照片；供水管网探漏普查漏水点详细清单；供水管网健康评估报告。（合并装订）	
2	合计		

三、报价供应商资格要求

- 1、具有合法有效的营业执照；
- 2、具有项目实施所必需的设备和专业技术能力；

四、公告时间

- 1、时间：2023 年 10 月 20 日
- 2、联系人：胡林 联系电话：15281684042

五、报价截止时间及要求

- 1、截止时间：2023 年 10 月 25 日
- 2、邮寄地址：永昌镇石泉北街 82 号北川禹泉文旅集团有限公司。
- 3、邮寄文件包含：报价单位营业执照（加盖公章）、报价单。

附件一：报价单

北川禹泉文旅集团有限公司

2023 年 10 月 20 日

附件一：

维护巴拿恰公用地下水管管网探漏服务 报价单

序号	项目名称	项目内容	备注
1	维护巴拿恰公用地下水管管网探漏服务	对巴拿恰 A. B. C 区地下水管管网开展探漏服务，长约 800 米。宽约 120 米。 1、探测查明甲方供水和消防管道的漏水状况。 2、探测到漏水点，需精确定位。漏水点精度要求：准确率 $\geq 90\%$ ，定位精度 $\leq \pm (1.0m + \text{管道埋深 } m/2)$ 。 3、探漏作业完成后十天内，乙方汇编出探漏报告并交予甲方，报告内容包含： 供水管网探漏普查现场查勘记录表 ； 供水管网漏点现场确认单及照片 ； 供水管网探漏普查漏水点详细清单 ； 供水管网健康评估报告 。（合并装订）	
2	报价单位法定代表人（签字）：		
3	报价单位（盖章）：		
4	报价金额：		